



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 414030 vom/ dated 26.06.2014

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Glasfass-Wohnraumsprinkler DN 15, K22 stehende Bauart</p> <p>Nennauslösetemperaturen: 57, 68, 79, 93 und 141 °C</p> <p>3 mm Job Glasfass</p> <p>in den Ausführungen: - roh - verchromt - lackiert</p> <p>Material: - Sprinklerkörper: CuZn39Pb2 - Sprühteller: CuZn40Pb1</p> <p>Beschichtung des Anschlussgewindes gemäß Begutachtungsprotokoll vom 15.09.1999 mit Gewindedichtmittel LOCTITE Driseal 5061</p> <p>Ansprechempfindlichkeit: Schnell, RTI &lt; 50</p>	<p>JBSU/Q-K22</p> <p>F3</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 414030 vom/ dated 26.06.2014

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfberichte	WAL 94032 WAL 01029 WAL 04045 WAL 04046 WAL 04047 WAL 06019 WAL 09032 WAL 10084 WAL 13112 WAL 14048	01.11.1994 02.07.2001 27.08.2004 27.08.2004 27.08.2004 18.04.2006 04.06.2009 05.08.2010 31.10.2013 23.06.2014	
Zusammenstellungszeichnung mit Stückliste  sowie die darin aufgeführten Einzelteilzeichnungen	3-01.03.1203	04.06.2014	1
Installationsanweisung	Installationsanweisung für Wohnraumsprinkler JBSP/Q-K22 JBSU/Q-K22	06.06.2014	1
Protokoll über die Begutachtung des Beschichtungsverfahrens bei der Firma Jomos verfasst von J.J. Gautier, Koenig Verbindungstechnik AG			

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 414030 vom/ dated 26.06.2014

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Der Wohnraumsprinkler Typ 'JBSU/Q-K22' ist für den Einsatz in Sprinkleranlagen für Wohn- und Aufenthaltsbereiche auf Basis der Richtlinie VdS 2896 vorgesehen. Es sind alle in der Richtlinie VdS 2896 beschriebenen Anforderungen umzusetzen.

Abweichend davon gilt:

- Maximale Sprinklerschutzfläche: 6 m<sup>2</sup>
- Mindestdruck am Sprinkler: 0,5 bar
- Maximale Raumgröße: 36m<sup>2</sup> bzw. 6 Sprinkler
- Sprinklerabstände: entsprechend Installationsanweisung

Bei der Alarmierung ist der erforderliche Mindestdurchfluss/Mindestdruck an der Alarmierungseinrichtung bei Auslösung eines Sprinklers zu berücksichtigen.